

Warszawa, dnia 9 grudnia 2021 r.

**Muzeum – Dom Rodziny Pileckich  
w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)  
ul. Warszawska 4  
07-300 Ostrów Mazowiecka**

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZP.3.2021.1**

**Nr ogłoszenia 2021/S 223-587342**

### **Wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), produkcja i montaż elementów scenografii i oświetlenia wystawy”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.**

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) jako Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.*) zwaną dalej „ustawą Pzp” udostępnia treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniem i zmianami treści SWZ:

#### **Pytanie**

1. W dokumencie 0\_2\_specyfikacja\_gabloty.pdf gabłota S1.A w opisie znajduje się następująca informacja:

górne mocowanie obudowane płytami G-K z wykończeniem materiałem akustycznym M\_Su1.

Na rysunku dot. powyższej gabloty nie ma nigdzie wskazanej płyty gk oraz materiału akustycznego. Która część zabudowy ma być wykonana z powyższych materiałów.

Rysunki wskazują, iż konstrukcja stalowa ma być pokryta obustronnie płytą MDF.

Opisana powyżej rozbieżność występuje przy większości gablot.

#### **Odpowiedź:**

Odp. 1. W gablotach S1A\_S1E oraz S3C\_S7A obudowa mocowania gablot do sufitu ma zostać obudowana płytami G-K z wykończeniem materiałem akustycznym zgodnym z wykończeniem ścian - tak jak zapisano w specyfikacji.

Materiał akustyczny to dla gabloty S1A\_S1E tynk akustyczny w kolorze jasnoszarym natomiast dla gabloty S3C\_S7A jest to tynk akustyczny w kolorze ciemnoszarym.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść znajdującą się w pliku pn. „**211011\_Ostrów M\_Gabloty.pdf**”. Zmianie ulega treść i rysunki znajdujące się w ww. pliku - Projekcie wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej pod nazwą:

„210910\_Ostrow M\_Gabloty-S1.A.pdf” oraz „210910\_Ostrow M\_Gabloty-S3.C.\_S7.A.pdf”

Zamawiający udostępnia treść rysunków po dokonanych zmianach na stronie prowadzonego postępowania w pliku pn.: „211208\_Ostrów M\_Gabloty\_zmiany.pdf” oraz zamieszcza ujednoczoną treść pliku pn. „211011\_Ostrów M\_Gabloty.pdf”.

#### **Pytanie**

2. Prośba o przesłanie przekroju budynku.

Z jakich materiałów są wykonane stropy, sufity oraz ściany, do których montowane będą elementy ekspozycji. Czy w stropach jest ogrzewanie podłogowe?

**Odpowiedź:**

Stropy wykonane są z betonu klasy B 37, ściany z betonu B 25 (zabudowane miejscami płytą GK) , podłoga podgrzewana jest w sali recepcji i łącznik do domku (czyli w piwnicy -1 nad salą nr 9 i łącznikiem do domku).

Zamawiający udostępnia „przekrój budynku” w pliku pn.: **1704\_2\_0\_PRZEKROJE-A-31.pdf**” na stronie prowadzonego postępowania.

**Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany treści SWZ są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**